


Termékinformáció

BC-Brandschutz®-lezárás S 60 (Fal)
ÉMI Engedélyszám: A-787/1999



Fallezárások maximális nyílásmérete: 800 x 500 mm


Ezeket a műszaki információkat jelenlegi tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze. A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk! Kérjük használja mindig a legújabb műszaki információkat, amiket a tapasztalataink és tudásunk alapján állítunk össze. Bármilyen kérdés, vagy probléma felmerülése esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz. A felsorolt beépítési példánál nem vettük figyelembe az egyedi eseteket, ezért ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Beépítési útmutató

Épületfugák lezárása F 90

"BC-Brandschutz®-Fuga"

ÉMI engedély száma: A-787/1999



A BC-Brandschutz®-Farbe / BC-Brandschutz®-Farbe viskos tűz hatására habosodó építőanyag, mely rendelkezik általános építőipari felügyeleti / jogi engedéllyel (Engedélyszám: Z-19.11-396).

Ezeket a műszaki információkat jelenlegi tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze. A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk! Kérjük használja mindig a legújabb műszaki információkat, amiket a tapasztalataink és tudásunk alapján állítunk össze. Bármilyen kérdés, vagy probléma felmerülése esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz. A felsorolt beépítési példánál nem vettük figyelembe az egyedi eseteket, ezért ezekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Felhasználási adatok


Tűzvédelmi bevonat / nehezen éghető DIN 4102-B1 szerint

ÉMI engedély: A-787/1999

A fa a DIN 4102 szerint éghető építőanyag és a B2 osztályba tartozik. A BC-Brandschutz®-Farbe festékekkel történő kezelés után, teljesíti a B1 osztály követelményeit.

A BC-Brandschutz®-Farbe bevonatra ott van szükség, ahol pl. hatósági előírás a B1 osztály előírásait teljesítő bevonat, vagy ahol jelentős tűzveszéllyel kell számolni. Ezek pl. közintézményekben, konferenciatermekben, kórházakban, iskolákban, ipari létesítményekben, erőművekben, építkezéseken fordulhatnak elő.

Olyan faszerkezeteknél, ahol a tűzállósági határértékben F30, F60, vagy F90 a követelmény, ott hatósági igazolással rendelkező tűzvédelmi lapokból készült borítást kell alkalmazni.



A pontos rendelkezések megtalálhatók az általános építőipari engedélyben. Száma: Nr. Z-PA-III 3.65.

A BC-Brandschutz®-Farbe / BC-Brandschutz®-Farbe viskós tűz hatására habosodó építőanyag, mely rendelkezik általános építőipari felügyeleti / jogi engedéllyel. (Engedélyszám: Z-19.11-396).

A megadott anyagmennyiséget a védendő faszerkezet összes oldalára kell felhordani, kivéve, ha azt teljes felületén tömör ásványgyapot alapra rögzítették.

Fedőréteg felhordása BC-Brandschutz®-Decklack használatával lehetséges, de nem előírás.

Ezeket a műszaki információkat jelenlegi tudásunk és tapasztalataink alapján állítottuk össze. A változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk! Kérjük használja mindig a legújabb műszaki információkat, amiket a tapasztalataink és tudásunk alapján állítunk össze. Bármilyen kérdés, vagy probléma felmerülése esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz. A felsorolt beépítési példánál nem vettük figyelembe az egyedi eseteket, ezért ezeket felelősséget vállalni nem tudunk.